

IZRAČUN PORABE VODE PO DIN 1988 ZA OBJEKT

Naziv odjemnega mesta	DN	Kom		Skupna poraba na odjemno mesto v l/s	Novo
Kuhinski splakovalnik	15	2	x	0,14	0,28
Tuš	15	2	x	0,30	0,6
WC kotlič	15	2	x	0,13	0,26
Umivalnik	15	4	x	0,14	0,56
Pisoar	15	1	x	0,30	0,3
Izpustna pipa	15	1	x	0,30	0,3

SKUPAJ :

12

l/s

2,3

SKUPAJ

če je skupna poraba na odjemno mesto < 0,50 l/s

$$Q = 0,682 * (\sum Q_s)^{0,45} - 0,14$$

l/s

Novo stanje

0,85