



Legenda

Temeljna kanalizacija

OPOMBE:

Razvod kanalizacije se vodi z minimalnim padcem 2% in se položi v utrjenem nasutju pod temeljno ploščo na betonsko posteljico. Vsi razvodi se obbetonirajo. Vertikalni izpusti se na horizontalni razvod vedno priključujejo z dvojnimi 45 stopinjskim kolenom. Vertikalni razvod (talni priključki/odcepi) se pred betoniranjem temeljne plošče zaščitijo z zaščitno cevjo minimalno dve dimenziji večje od priključene. Priključena cev mora biti po betonaži temeljne plošče od zadnjega 45 stopinjskega kolena snemljiva!

Ureditev športnega igrišča z objektom v zaselku Lajše Objekt / lokacija:	Občina Šoštanj Trg svobode 12 3325 Šoštanj Investitor:	
Vesna ANDREJC, u.d.i.g. Odgovorni vodja projekta:	G-2294 Id. št. pri IZS: _____ podpis: _____	5 - STROJNE INŠTALACIJE Del projekta/faza:
Tomaž SEKULIČ, u.d.i.s. Odgovorni projektant:	S-1161 Id. št. pri IZS: _____ podpis: _____	TLORIS TEMELJEV Temeljna kanalizacija Vsebna/naslov risbe:
Tomaž SEKULIČ Projektant:	Id. št. pri IZS: _____ podpis: _____	PZI 1:50 Faza: _____ Št. projekta: _____ Merilo: _____
Jernej BRITOVŠEK Projektant:	Id. št. pri IZS: _____ podpis: _____	Februar 2017 S-01 Datum: _____ Število lista: _____